7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1300031		2. NVĮ kodas	3300007							
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2022.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	47.441	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2022.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1001	pH	nėra		7.42		8.2					
	2	1003	BDS7	mg/l		2.26		3.4		0.10721666			
	3	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l		16.54	30	36	50	0.78467414			
	4	1005	ChDS	mg/l		37.36		68		1.77239576			
	5	1102	Chloridai	mg/l		53.12		97.4		2.52006592			
	6	1109	Sulfatai	mg/l		35.6		81		1.6888996			
	7	1204	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l		0.162	5	0.81	7	0.007685442			