## 7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

| 1. Išleistuvo kodas | | | 1300031 | | 2. NVĮ kodas | 3300007 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Įrašo Nr. | 3. Laikotarpis | 3.1. nuo | data, MMMM.mm.dd | 2023.01.01 | 4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3 | 60.325 | 5. Nuotekų pobūdis | nereikalaujančios valymo | | nepakankamai išvalytos | |
| | | 3.2. iki | data, MMMM.mm.dd | 2023.12.31 | | | | išvalytos iki nustatytų normų | X | nevalytos | |

| 1 | 6. Teršalai (parametrai) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.1. Eil. Nr. | 6.2. kodas | 6.3. pavadinimas | 6.4. matavimo vnt. | 6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą | 6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose | 6.7. vidutinė metinė LK | 6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose | 6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK | 6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t | 6.11. metinė LT, t | 6.12. paros LT, t | 6.13. išvalymo efekty-vumas, % |
| | 1 | 1001 | pH | nėra | | 7.6 | | 8 | | | | | |
| | 2 | 1003 | BDS7 | mg/l | | 4.65 | | 6.1 | 10 | 0.28051125 | | | |
| | 3 | 1004 | Skendinčiosios medžiagos | mg/l | | 22.575 | 30 | 43 | 50 | 1.361836875 | | | |
| | 4 | 1005 | ChDS | mg/l | | 56.25 | | 97 | | 3.39328125 | | | |
| | 5 | 1102 | Chloridai | mg/l | | 92.25 | | 146 | | 5.56498125 | | | |
| | 6 | 1109 | Sulfatai | mg/l | | 45.25 | | 78 | | 2.72970625 | | | |
| | 7 | 1204 | Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)) | mg/l | | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |