

## 2019 m.spalio mėn II mkr gyvenamųjų namų karštas vanduo ir cirkuliacija (uždara sistema)

Eil. Nr.	Adresas	Šilumos en. kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh	Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinių skaitiklių rodmenis, m3	Šilumos en. kiekis cirkuliacijai, MWh	k.v. deklaravimas, m3	šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, MWh	sunaudotų ir deklaruotų k.v. kiekių skirtumas, %
1	Statybininkų g. 5	14,486	101,780	9,141	80,400	1,123	78,99
2	Statybininkų g. 9	6,001	28,941	4,481	14,500	0,758	50,10
3	Statybininkų g. 11	5,682	28,146	4,204	28,000	0,008	99,48
4	Statybininkų g. 13	5,715	38,033	3,718	45,500	-0,392	119,63
5	Statybininkų g. 15	16,378	83,790	11,978	48,852	1,835	58,30
6	Taikos pr. 48	5,972	32,000	4,291	32,000	0,000	
7	Taikos pr. 50	11,948	56,370	8,988	49,000	0,387	86,93
8	Taikos pr. 52	4,985	39,000	2,937	39,000	0,000	
9	Tarybų g. 5	6,350	35,146	4,504	38,300	-0,166	108,97
10	Tarybų g. 5A	6,595	46,817	4,137	71,000	-1,270	151,65
11	Tarybų g. 8	5,890	29,714	4,330	35,000	-0,278	117,79
12	Tarybų g. 10	5,700	30,219	4,113	28,129	0,110	93,08
13	Tarybų 15	6,526	37,090	4,579	33,000	0,215	88,97
14	Tarybų 21	6,678	47,839	4,166	37,500	0,543	78,39